

ANOMALIE INTERNE: SEGNALETICA, DOCUMENTAZIONE, CASSETTA P.S., etc.

Ist. Professionale Odontotecnico, Ottico, Servizi per l'Agricoltura di Lamezia T.

- Bisogna installare opportune strisce antiscivolo nella zona d'accesso all'edificio (gradini e porticato).
- Bisogna tenere sotto chiave (ARMADIETTI CHIUSI) i prodotti utilizzati nei laboratori, regolamentare l'utilizzo del laboratorio (condividendo il regolamento con tutti gli utenti), bisogna fare installare un quadretto con interruttori di protezione ad hoc per alimentare la piastra elettrica, ed avere la certificazione di conformità dei lavori elettrici effettuati.
- Bisogna evitare di fare scavi (orto e piantumazioni varie) lungo il percorso di accesso al locale palestra.
- Bisogna effettuare pulizia nel capannone dell'Azienda, smaltendo il materiale in eccesso.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Portico edificio



armadietto laboratorio



Deposito Azienda