



AL DSGA

AL RESPONSABILE DI PLESSO

AGLI ADDETTI ALLE EMERGENZA DI PLESSO

-PLESSO IPS DI LAMEZIA TERME

Oggetto: Procedura di sorveglianza specifica sulla sicurezza. Ordine di Servizio

Con la presente ai sensi dell'art. 18 della sezione I capo III titolo I del D.Lgs 81/08 (Testo Unico), come da cogenza di norma per il DS, nel puro spirito di cautelare tutti coloro i quali frequentano i plessi, consultato il RLS, sentito il parere del RSPP,

SI DISPONE QUANTO SEGUE

- a) Effettuazione giornaliera del controllo di funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo;
- b) Effettuazione giornaliera della piena fruibilità delle vie di esodo;
- c) Controllo settimanale su funzionalità e fruibilità degli estintori;
- d) Controllo settimanale su funzionalità impianto di illuminazione di emergenza;
- e) Controllo settimanale su sistema sonoro di allarme;

Tale attività dovrà essere registrata sul registro di controllo già in uso. Le anomalie dovranno essere segnalate per iscritto al DSGA che si farà carico di comunicarle all'ente proprietario (ove di competenza) e/o provvederà a quanto necessario per sanarle.

Certo di un Vostro sollecito, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

Liceo Scientifico
Viale stazione
88041 Decollatura
Telefono
0968/63309-61377
C.M. CZPS003014

Professionale
Servizi Socio-sanitari
Servizi per l'Agricoltura,
Contrada Scagliioni
88049 Soveria Mannelli
Telefono 0968/662086
C.M. CZRA00301N

Tecnico Informatico
Via Colonnello De Franco
88049 Soveria Mannelli
Telefono 0968/662954
C.M. CZTF003016

Professionale
Odontotecnico, Ottico
Servizi per l'Agricoltura
Contrada Savutano
88046 Lamezia Terme
Telefono 0968/439047
C.M. CZRA00303Q

1^a Azienda agraria
Contrada Scagliioni di
Soveria Mannelli
2^a Azienda agraria
Contrada Savutano
Lamezia Terme